



Str. Luncilor, nr 14-16, Curtea de
Argeș
Tel: 0248721051 Fax: 0248722097
e-mail: ut360@anrps.gov.ro



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
A REZERVELOR DE STAT ȘI
PROBLEME SPECIALE
UNITATEA TERITORIALĂ 360

Nesecret

Nr. 2252 din 29.06.2018

Exemplar nr. _____

RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICĂRI
la caietul de sarcini înregistrat sub nr. 2138 din 25.06.2018

Întrebare:

Vă solicităm clarificarea caracteristicilor tehnice minime ale corpurilor de iluminat?

Răspuns:

La obiectivul „Sistem de iluminat exterior – schimbat lămpi, înlocuit stâlpi și cablu de alimentare” sunt necesare:

- lămpi led tip stradal minim IP56
- material corp din aluminiu
- unghiul de iluminat 120°

Se montează becuri led cu putere de minim 50 W, becuri cu lumină albă, rece cu durată de funcționare de minim 50000 ore .

Compartiment Tehnic
ing. Leonard Nițu